



Fundada em 10/08/73

Registro no STAS nº 8036

Rua Gonçalves Dias, 628/Sala 22 - Porto Alegre/RS

Fones: (51) 32312425 - fgp@fgp.org.br - www.fgp.org.br

PARECER TÉCNICO

1. GENERALIDADES:

O presente parecer discorre a respeito da prática da Patinação Artística sobre o piso de quadras poliesportivas.

Há o questionamento sobre o possível prejuízo que tal prática possa ocasionar ao pavimento.

2. A ESTRUTURA:

Em se tratando da questão estrutural, não há risco. As quadras estão preparadas para suportar o impacto causado pelos saltos dos patinadores, visto que a prática do Basquetebol, por exemplo, imprime saltos bem mais elevados com atletas de maior envergadura.

3. A ABRASÃO:

O desgaste superficial do piso e arranhões causados pela abrasão estão relacionados diretamente com os cuidados que se tem com a limpeza da quadra. Eventuais grãos de areia provocaram estragos tanto com o atrito dos patins quanto com os tênis, considerando que as rodas dos patins, fabricadas pela Patins Rye, são de poliuretano.


4. A PINTURA:

A pintura acusará o desgaste natural que a prática de qualquer esporte ocasiona. Alguns trechos em curvas poderão sofrer um desgaste maior, assim como o local do goleiro do Futsal junto às traves também.

5. CONCLUSÃO:

A prática da Patinação Artística não provoca prejuízo significativo ao piso de quadras poliesportivas, quando comparada com a prática de outros esportes.

Porto Alegre, 28 de outubro de 2020.


Eng. Civil José Carlos Estrázulas de Assis
CREA 46.534